

## 区民部会からの報告

今年度の区民部会では、王子地区の整備済み箇所の確認や、こころのバリアフリーの実践に向けた調整等を進めてきました。

### 1. 区民部会等での取組み

今年度取組む内容について第 1 回区民部会（6月 24日資料送付）で意見照会を行いました。意見を踏まえ、王子地区における施設見学会（7月 28日）や、整備済み箇所の確認（11月 4日）を実施しました。

また、こころのバリアフリーの推進に向けて、商店街連合会と連携し、小規模店舗のバリアフリーに関するパンフレット配布及び説明を行いました（10月）。VR 動画の視聴については希望する店主等が無かったことから、活用には至っていません。あわせて、区立小・中学校における VR 動画の活用に向けて、学校長会を通じて依頼を行い、現在各学校でご検討いただいております。（12月）。

コロナ禍において具体的な実践が難しい状況もありますが、引き続き、可能な働きかけを続けていきます。

視覚障害者誘導用ブロックを活用した案内表示の検討については、具体的なご意見をいただいた花山委員にご協力いただき、設置方法について現地確認をしながら道路管理者と検討しました。検討内容を踏まえ、令和 3 年度末に向けて設計・施工を進めていきます。



### 2. 施設見学会

建て替えを行っていた王子第一小学校が完成したため、施設見学会を実施しました。

王子第一小学校の整備概要について説明を受けた後、施設見学を行い、気が付いた点について意見交換を行いました。






また、新型コロナウイルス感染症拡大の状況を踏まえ、現地見学と ZOOM 配信（中継・後日録画視聴）の併用で実施しました。

表 施設見学会実施概要

日時	7月 28日（水）14 時～16 時
概要	・王子第一小学校整備概要の説明・施設見学 ・意見交換
出席者	・現地参加 15 名（事務局含む） ・ZOOM 参加：5 名（後日視聴含む）
施設見学会の様子	

表 施設見学会における主な意見（◎：良い点 △：課題点）

項目	主な意見	写真
出入口・敷地内通路（屋外）	<p>◎誘導用ブロックがあった。</p> <p>◎道路との接続方法も問題ない。</p> <p>△グラウンドの手洗い場へのアクセスは難があり、特に車いすでの利用は困難である。</p>	 <p>写真1</p>
通路	<p>◎玄関からホールへの開放感はよい。</p> <p>◎段差が全体的になく、車いすでの通行等に配慮されていた。</p> <p>△プールのスロープの踊り場が狭く、回り切るのがギリギリだった。（写真1）</p> <p>△開校後も通路にはものを置かないようにしてほしい。</p>	 <p>写真2</p>
一般トイレ	<p>◎必ず1つの便房・流しには手すりがある。（写真2）</p> <p>◎体格に合わせた手洗いの高さになっていた。</p> <p>△全体的に白一色であり、弱視の人には中の状況を把握しにくい。</p> <p>△高学年になると性的マイノリティを自覚する児童もいるため、配慮が必要ではないか。</p>	 <p>写真3</p>
車いす使用者用トイレ	<p>◎各階・プール近くに車いす使用者用トイレがある。</p> <p>◎プール前以外の車いす使用者用トイレは、扉部分の袖壁があり、開閉しやすい。</p> <p>△車いす使用者用トイレは、全般的に介助者の介助ありで利用することを想定すると狭い（プール前を除く）。車いすが入ればよいというわけではない。（写真3）</p> <p>△プール前の車いす使用者用トイレはベッド（ベンチ型でもよい）の設置を検討してほしい。（写真4）</p> <p>△プール前の車いす使用者用トイレは、扉部分の袖壁がなく開閉しにくい。</p> <p>△4階の車いす使用者用トイレは、手洗いが小さく位置がやや高い。また、蹴込みが足りないので使いにくいように感じる。（写真3）</p> <p>△1階の車いす使用者用トイレは、ベビーチェアが飛び出していることで便器に近づきにくい。</p> <p>△子どもに合わせた寸法の車いす使用者用トイレの考え方がないため、基準の見直しを行いたい。</p>	 <p>写真4</p>
エレベーター	<p>◎13人乗りで基準より広く、ストレッチャータイプの車いすでも利用できた。（写真5）</p> <p>◎エレベーターには音声ガイドが付いていた。</p> <p>△エレベーター前に誘導用ブロックがあると良い。</p> <p>△スタンダード型車いすなら問題はないが、ティルト型車いすだと入りにくい。（写真5）</p> <p>△エレベーターの扉に窓ガラスがない。</p>	 <p>写真5</p>
階段	<p>◎階段やスロープ部分には誘導用ブロックが設置されていた。</p> <p>◎階段の段鼻と踏面のコントラストが取れていてよい。</p> <p>△階段の蹴上が160mmあり、小学校ではやや高い印象を受けた。</p> <p>△階段の手すりが巻き込まれていない箇所があった。</p> <p>△階段がガラス張りのため、まぶしいと感じる人がいるかもしれない。</p>	

項目	主な意見	写真
教室等	<p>◎教室の扉は向こう側が見えるものになっていて良い。</p> <p>◎全ての教室等の出入口が引き戸になっている。</p> <p>◎扉が縦桟で採光が取れる工夫があってよい。</p> <p>△ステップホール段上部のテラス部分への車いすからのアクセスが欲しい。(写真6)</p> <p>△図書室の書棚間通路の幅員が狭く、壁側での回転が難しく問題がある。(写真7)</p> <p>△体育館裏の舞台に上げられるスロープやリフトがあるとよい。</p> <p>△理科室の机は、車いすでの利用の場合、蹴込みが足りないため机に近づけない。(写真8)</p>	 <p>写真6</p>
案内	<p>◎校内の間取りがわかりやすく、慣れれば自分のいる位置も把握しやすい。</p> <p>△エレベーター前のサインは細く、見にくい。(写真5)</p> <p>△教室入口に点字で表示があるとよい。</p> <p>△階段の手すりに点字の階数表示がほしい。(写真9)</p> <p>△全体の触知図があるとよい。</p>	 <p>写真7</p>
設備	<p>◎支援学級の前にシャワースペースがある。</p> <p>◎調理室がガラス張りで、働いている姿を見てもらえるのはよい。</p> <p>△全フロア同じ高さの洗い場は、高学年になると使いにくくなるのではないかと感じた。(写真10)。</p> <p>△避難所の指定になっているため、大人の利用も考える必要があるのではないかと。</p> <p>△洗い場は蹴込みがないので、車いす使用者は横付けできないと手が洗えない。</p>	 <p>写真8</p>
その他	<p>◎全体的にきれいで、最新式で素晴らしいと感じた。</p> <p>◎全体的に段差もなくバリアフリーであった。</p> <p>◎様々な経験の蓄積が設計に反映されている箇所が随所にあった。</p> <p>◎学校は公共施設のモデルとなるべき施設である。</p> <p>△施設の設計にあたり、自分で車いすを漕いでいる人だけではなく、介助者も含めた利用のイメージを持つことが必要である。</p> <p>△学校は、様々な障害をもつ子どもたちを受け入れる意思を持つことが重要である。</p> <p>△上半身に障害のある方に校舎全体を見てもらうのはどうだろうか。</p> <p>△なでしこ小での経験がどれだけ伝わっているかは気になる。当時から廊下の洗い場の蹴込みに関する意見は出ており、トイレの狭さも指摘していた。</p> <p>△出来たものを指摘しても直せないため、意見をしっかり教育委員会に伝えて、設計の最初から配慮されるようにしてほしい。</p> <p>△北区の特別支援学校での経験を活かすことが重要であると感じた。</p> <p>△当事者意見を取り入れ、柔軟な発想で設計を変えていく勇気をもってほしい。</p> <p>△避難所になっていることを考えると、老若男女の利用を想定する必要がある。</p>	 <p>写真9</p>  <p>写真10</p>

### 3. まちあるき点検

今年度のまちあるき点検では、王子地区の特定事業の中で、完了した事業や実施中の事業の確認を行いました。実施概要及び主な意見は以下の通りです。

表 まちあるき点検実施概要

日時	令和2年11月4日（木） 13時30分～17時	
会場	北とぴあ7階 第二研修室	
出席者	18名（事務局含む）	
現地確認 ・ 意見交換 の状況		

表 点検対象施設・経路

	中央公園周辺	王子駅・王子神谷駅周辺
区役所・ 区民センター	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 十条台区民センター（十条台ふれあい館・十条台地域振興室・十条台子どもセンター・障害者福祉センター・十条台高齢者あんしんセンター）</li> </ul>	
その他 公共施設		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 北区立いきがい活動センター「きらりあ北」</li> </ul>
障害者施設	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 都立北療育医療センター（生活関連経路 十-04）</li> </ul>	
文化・スポーツ・ 社会教育施設	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 中央公園文化センター</li> </ul>	
金融機関等		<ul style="list-style-type: none"> <li>● みずほ銀行王子支店</li> </ul>
都市公園等	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 中央公園・中央公園運動場</li> </ul>	
主要な 生活関連経路	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 十-07</li> </ul>	

表 まちあるき点検における主な意見 (◎：良かった点 △：課題点)

対象施設	意見内容		写真
都立北療育 医療センター前 の経路	ブ ロ ック 誘 導 用	◎医療センターの入口から坂の下まで視覚 障害者誘導用ブロックが延長されたのは 良かった。 △視覚障害者誘導用ブロックが車道側に片 寄っている。(写真1)	 <p>写真1</p>
中央公園・ 中央公園運動場	ト イ レ	◎トイレは改修によりきれいになってい た。(写真2) △複数の車いす使用者用トイレを整備する 場合は、左右対称にして片麻痺の利用者 に対応した方がよかった。また、大人用 ベッド(ユニバーサルシート)が1か所 でもあるとよい。 △トイレが8:00~17:00で閉まるのが残 念である。	 <p>写真2</p>
	駐 車 場	◎車体後方から車いすが安全に乗降できる 駐車スペースが整備された。(写真3) △既存の車いす使用者用駐車スペースは、自分 で柵をどかす必要があるため、現実的に 利用が困難である。(写真4) △使用料免除の手続きが分かりづらい。	 <p>写真3</p>  <p>写真4</p>
中央公園 文化センター	階 段	◎正面階段の段鼻が強調されて見やすくな った。	 <p>写真5</p>
	ト イ レ	△新たに設置された荷物置き台が可動式手 すりの下に置かれており、移乗する人 にとっては邪魔になる。(写真5) ☆公園内と文化センターに5か所も車いす 使用者用トイレがあるのであれば、文化 センターの中だけでも大型ベッドを設置 してほしい。	 <p>写真5</p>
	案 内 表 示	△案内表示の情報量が多く、初めて利用す る人にとってはわかりにくいと感じた。 (写真6) △車いす使用者用出入口に関する案内表示 がわかりにくい。	 <p>写真6</p>

対象施設	意見内容		写真
十 - 07(区道)	歩道	<p>◎歩道が広くてよい。</p> <p>△歩道開始部分(紅葉橋交差点側)の交差点接続部の誘導用ブロックの向きが車道中央を向いており不適切な設置方法になっている。(写真7)</p> <p>☆広い歩道に自転車走行レーンを設置してほしい。</p>	 <p>写真7</p>
十条台 区民センター	エレベーター	<p>◎改善されてきれいになっていた。</p> <p>◎耳マークの非常ボタンがあり、階数表示モニターに字幕が出て対応することができる。(写真8)</p> <p>◎鏡があり入口の様子が見えるようになっている。</p> <p>◎エレベーターの扉に近づきすぎると警報音が鳴るなど、安全性が確保されていた。</p>	 <p>写真8</p>
	案内設備	<p>△正面受付横に視覚障害者用の館内案内(触知図)があるものの、位置が分かりにくい。(写真9)</p>	 <p>写真9</p>
みずほ銀行 王子支店	ATM	<p>◎幅 1.5m程度の高齢者、障害者等優先ATMが設置されていた。</p> <p>△優先ATMは、車いす使用者が利用できるよう、操作画面に傾きをつけてほしい。また、蹴込みがなく、荷物置きのため、車いす使用者は操作画面に手が届くのか疑問に思う。(写真10)</p>	 <p>写真10</p>
	受付	<p>△3階受付に、「筆談可」の案内があるが、聴覚障害者が係員を呼ぶ手段がない。(写真11)</p>	 <p>写真11</p>
北区立いきがい 活動センター 「きらりあ北」	駐車場	<p>◎車いす使用者用駐車場が建物出入口付近に設けられており、屋根があるのがよい。</p> <p>△車いす使用者は車の後ろから乗降する場合もあり、駐車場の後方部には屋根がかかっていないのは残念に思った。</p>	 <p>写真12</p>
	トイレ	<p>◎車いす使用者用トイレの広さは十分にあり、手すりや鏡があってよい。</p> <p>△トイレにオストメイト対応設備がない。</p> <p>△乳幼児以外でも介助が必要な子ども等が着替えのために使用するの、大型ベッドがあるとよい。</p>	